



**Акт
о выполнении технических условий**

№ 081-00012960

от 17 ноября 2017 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», именуемое в дальнейшем ПАО «МОЭСК», в лице **Начальник управления технологического присоединения филиала ПАО "МОЭСК" - Северные электрические сети Суворов Олег Викторович**, действующего на основании **Доверенности № 107Д-СЭС/2017 от 20 апреля 2017 г.**, с одной стороны, и **ООО "Е-ИНВЕСТ"**, именуемое(-ый) в дальнейшем **ООО "Е-ИНВЕСТ"**, в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от **12 июля 2017г. № С-17-00-908934/125/ИА** к договору о технологическом присоединении от **19 марта 2014 г. № С8-14-302С-2707(903638)**.

Мастером Мытищинского РЭС филиала «Северные электрические сети» Егоровым Сергеем Эриковичем

(лицо, проводившее проверку выполнения технических условий (сетевая организация и (или) субъект оперативно-диспетчерского управления)

проведена проверка выполнения **ООО "Е-ИНВЕСТ" и ПАО «МОЭСК»**

(лицо, в отношении мероприятий которого проводилась проверка выполнения технических условий (заявитель и (или) сетевая организация)

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение **ТУ С-17-00-908934/125/ИА п.3, п.4, п.5, п.7, п.11.**
(перечень требований, пунктов технических условий)

3. Максимальная мощность (всего) **1 этап- 551 кВт.**

- присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) **551 кВт;**
- ранее присоединенная максимальная мощность **___** кВт.
- Категория надежности электроснабжения **вторая - 551 кВт.**

Перечень точек присоединения:

№	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)
1	ПС-664 (Аксаково) РУ-10кВ фид.№731	КРУН-261 Наконечники КЛ-10кВ секция А-1 на ТП-1627	10	275,5
2	ПС-664 (Аксаково) РУ-10кВ фид.№736	КРУН-262 Наконечники КЛ-10кВ секция Б на ТП-1627	10	275,5

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

(указываются перечень и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий)

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя **комплекс объектов на ЗУ, 141052, Московская обл, Мытищинский р-н, южнее Федоскино с, уч.33 50:12:0000000:92.** сетевой организацией в

Мастера Мытищинского РЭС филиала «Северные электрические сети» Егорова Сергея Эриковича

(должностное лицо сетевой организации)

с участием _____,

(должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления)

(ф.и.о., телефон, наименование организации, адрес)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий № _____ к договору о технологическом присоединении от 19 марта 2014 г. № С8-14-302С-2707(903638).

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

от КРУН-261, 262 2 КЛ-10кВ АСБл-10 3x70 L-420м. трансформаторная подстанция №-1627, 2 секции РУ-10кВ с 6 ячейками КСО-393 и выключателями нагрузки ВНАп-10/630, 2 трансформатора ТМГ-1000 кВА, 2 секции РУ-0,4кВ с вводными автоматическими выключателями 1600А

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

(виды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), **выполнены.**

7. Прочие отметки:

ПОДПИСАНО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

c7ebd1b5

Начальник управления технологического присоединения филиала ПАО "МОЭСК" - Северные электрические сети
Суворов Олег Викторович

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

Должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)